

Dobrý den,

U vzorů tvarů zásuvek si každá země řídí legislativu sama, protože není harmonizována a na zásuvkách není CE. Na prodlužovacím přívodu již CE je, protože použitý kabel podléhá posouzení shody podle NV 17/2003 Sb. Užívané vzory zásuvek se řídí národními normami jednotlivých zemí a jiné nejsou obvykle akceptovány. U nás jsou vzory v normě ČSN 35 4516 a samozřejmě v nich vzor "Schuko" není. Nesmí se proto v ČR používat. V EU se však obecně nesmí bránit pohybu zboží, takže se teoreticky na trhu objevit mohou, musí na nich však být upozornění ve smyslu, že není určeno k použití v ČR.

Doufám, že toto vysvětlení postačí.

6.9.2011

S pozdravem

Ing. Josef Malý
manažer produktu
rozváděče, elektroinstalační materiál, RoHS
tel. 266 104 210, 603 223 410
email: josefmaly@ezu.cz
web: www.ezu.cz