

ROČNÍ SOUHRNNÁ ZPRÁVA O VÝSLEDKÁCH KONTROLNÍCH AKCÍ V ROCE 2018

Státní úřad inspekce práce

Kontroly byly zaměřeny zejména na:

– vyhledávání, hodnocení rizik a přijímání opatření při provozování činnosti v oblasti EZ, – pracovní úrazy při činnosti provozované na EZ, – školení, seznamování s předpisy ve vztahu k provozovaným EZ, – zpracování vlastního seznamu pro poskytování OOPP na základě vyhodnocení, – elektrických rizik podle konkrétních činností na EZ, – ochranu před úrazem elektrickým proudem, – provedení elektrických instalací, – pohyblivé a poddajné přívody, – provozní dokumentace elektrických zařízení, – organizaci práce v souladu s ČSN EN 50110-1 ed.3, – odbornou způsobilost pracovníků v elektrotechnice, – **revize a kontroly EZ**, – odborné a závazné stanovisko TIČR pro uvádění do provozu zařízení třídy I., – oprávnění k dodavatelské činnosti u dodavatele servisních služeb

5.9 Kontrola elektrických zařízení

– Revize a kontroly elektrických zařízení

Při kontrole plnění bezpečnostních předpisů týkajících se provozu EZ bylo nejčastěji zjištěno, že kontrolované osoby nezajistily stanovení lhůt a rozsahu předepsaných kontrol a revizí EZ, neprováděly předepsané kontroly a revize nebo je prováděly mimo stanovené lhůty a nevedly o nich záznamy. V mnoha případech kontrolované subjekty neprovedly odstranění závad uvedených v revizních zprávách k daným zařízením a spokojily se pouze s tím, že revizní zpráva je vyhotovena.

Nejsou vedeny doklady o provedených revizích elektrických spotřebičů s požadovaným obsahem dle platné ČSN 331600-ed.2 čl. 7.2 (např. výsledek prohlídky spotřebiče, výsledky provedených zkoušek, uvedení použitých metod měření a uvedení zjištěných hodnot, použité přístroje, vyhodnocení zkoušky chodu atd.). Při kontrolách revizních zpráv bylo ve dvou případech zjištěno, že tyto jsou prováděny revizními technikami bez platného osvědčení.