



# INSTITUT TECHNICKÉ INSPEKCE PRAHA

Ve Smečkách 29, 110 00 Praha 1

IČ: 00638919

tel: 222211501, fax: 222210471, e-mail: [reditel@iti.cz](mailto:reditel@iti.cz)

## STANOVISKO

k minimální potřebné kvalifikaci na revize přenosných el. spotřebičů prováděné osobami po výmazu kvalifikací z ČSN 331600 a ČSN 331610,

Předmětem rozporných názorů je §4 odst. 1, písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., kde je uvedeno, že Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány. Podstatou rozdílných názorů je, zda revize musí provádět osoba odborně způsobilá podle §9 vyhlášky Vyhl. ČÚBP č. 50/1978 Sb., nebo i další osoby uvedené v cit. vyhlášce pod §4 pod dohledem osoby znalé, nebo dále pracovníci s kvalifikací podle § 5, 6, 7 a 8 podle této vyhlášky.

Dle názoru ITI Praha lze prohlídky a zkoušky pokrýt školením výrobce a jednotlivými paragrafy vyhlášky č. 50/1978 Sb., ale revize jsou v souladu se zákonem č. 174/1968 Sb. a vyhláškou 50/1978 Sb. § 9 a provádí je revizní technik. Další osoby uvedené v cit. vyhlášce pod §4 pod dohledem osoby znalé, nebo dále pracovníci s kvalifikací podle § 5, 6, 7 a 8 podle této vyhlášky nejsou revizními technikami. Připomínám, že znění § 4 zákona č. 309/2006 Sb., není nic nového, neboť byl prakticky do tohoto zákona převzat z bývalého zákoníku práce (zákon 65/1965 Sb.). Rovněž je důležitá skutečnost, že normou nelze měnit zákon.

V Praze dne 18. října 2007.

Ing. Oldřich Küchler  
technický náměstek

## DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Právo vykládat zákon má jedině soud. ITI Praha vycházel při zpracování stanoviska ze znění zákona č. 309/2006 Sb., ze dne 23. května 2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) je v § 4 „Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení“ uvedeny povinnosti zaměstnavatele ve vztahu ke strojům, technickým zařízením, dopravním prostředkům a nářadím.

§4 (1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vhodné pro práci, při které budou používány. **Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí musí být**

- a) vybaveny ochrannými zařízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců,
- b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby zaměstnanci nebyli vystaveni nepříznivým faktorům pracovních podmínek,
- c) pravidelně a řádně **udržovány, kontrolovány a revidovány.**

Z textu uvedeného zákona lze dovodit, že je dána povinnost zaměstnavatelům, aby zajistili u strojů, technických zařízení, dopravních prostředků a nářadí jejich pravidelnou a řádnou údržbu, kontrolu a revizi. Z textu uvedeného pod písmenem c) potom vyplývá z hlediska časového **pravidelnost**, z hlediska jakosti provedení potom **řádné provedení** a z hlediska činnosti **údržba, kontrola a revize.**

Není důležité pro potřeby tohoto vyjádření kdo má provádět údržbu nebo kontrolu. Revidovat zařízení (**revize**) je dle mého názoru činnost určená **revizním technikům.**

Vyhláška č. 50/1978 Sb. ze dne 19. května 1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb. v § 9 jsou definováni revizní pracovníci.

§9 Pracovníci pro provádění revizí

§9 (1) Pracovníci pro **provádění revizí elektrických zařízení** (dále jen „**revizní technici**“) jsou pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, kteří mají ukončené odborné vzdělání a praxi a na žádost organizace složili zkoušku před některým z příslušných orgánů dozoru.

## **Zákon 251/2005 Sb. § 20 Přestupky na úseku vyhrazených technických zařízení**

§20 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku na úseku bezpečnosti vyhrazených technických zařízení tím, že

- a) v rozsahu oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru na provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek při provozování vyhrazených technických zařízení nezajistí provedení prohlídek, revizí nebo zkoušek ve stanoveném rozsahu,
- b) bez oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru na provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek při provozování vyhrazených technických zařízení provádí ve stanovených případech prohlídky, revize nebo zkoušky,
- c) nedodrží určenou lhůtu pro odstranění závad zjištěných při kontrole.

§20 (2) Za přestupek podle odstavce 1

- a) písm. c) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč,
- b) písm. b) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč,
- c) písm. a) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč, jakož i zákaz činnosti a odnětí oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru.

## **§ 33 Správní delikty právnických osob na úseku vyhrazených technických zařízení**

§33 (1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu na úseku vyhrazených technických zařízení tím, že

- a) v rozsahu oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru na provádění prohlídek, revizí nebo zkoušek při provozování vyhrazených technických zařízení nezajistí provedení prohlídek, revizí nebo zkoušek ve stanoveném rozsahu,

- b) bez oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru na provádění prohlídek, **revizí** nebo zkoušek při provozování vyhrazených technických zařízení provádí ve stanovených případech prohlídky, **revize** nebo zkoušky,
- c) nedodrží určenou lhůtu pro odstranění závad zjištěných při kontrole.

§33 (2) Za správní delikt podle odstavce 1

a) písm. c) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč,

b) písm. b) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč,

c) písm. a) lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč, jakož i zákaz činnosti a odnětí oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru.

V ČSN 33 1600 lze najít podporu

**Tabulka 1 — Lhůty pravidelných revizí nářadí**

Skupina	Nářadí třídy ochrany	Nejméně jednou za
A	I	6 měsíců
	II a III	12 měsíců
B	I	3 měsíce
	II a III	6 měsíců
C	I	2 měsíce
	II a III	3 měsíce

A v ČSN 33 1610 rovněž.

**Tabulka 1 – Lhůty pravidelných kontrol a revizí**

Skupina elektrických spotřebičů	spotřebiče držené v ruce (viz 3.2.4)			přenosné spotřebiče (viz 3.2.3)	
	Kontroly	Revize		Kontroly	Revize
A	Před vydáním provozovateli nebo uživateli a dále podle skupiny jejich užívání (viz 5.2 bod 1)				
B	Před použitím	Třídy I	1× za 3 měsíce	Před použitím	1× za 6 měsíců
		Třídy II a III	1× za 6 měsíců		
C	Před použitím	Třídy I	1× za 6 měsíců	Před použitím	1× za 24 měsíců
		Třídy II a III	1× za 12 měsíců		
D	Před použitím	Třídy I	1× za 12 měsíců	Před použitím	1× za 24 měsíců
		Třídy II a III			
E	Před použitím	Třídy I	1× za 12 měsíců	Před použitím	1× za 36 měsíců
		Třídy II a III			

Obecně se revizemi zabývá ČSN 33 1500 jako národní norma a **rozlišuje revize výchozí a pravidelné**. Dále ve stejném duchu hovoří i norma ČSN 33 2000-6-61 jako o revizích výchozích. Nově je vydána norma ČSN 33 2000-6:2007 (eqv HD 60364-6:2007 mod IEC 60364-6:2006), která nahradí do 2009 v plném rozsahu původní ČSN 33 2000-6-61 a ta zavádí ještě pojem **revize mimořádná**, což je revize prováděná mimo platné termíny, nebo v termínu bez dostupnosti revize výchozí. Jinou terminologií kromě zařízení ve výbuchu normy neznají.