



1. Elektroměr bude umístěn v horní části rozvaděče
2. Zámky a závěsy dvířek budou ošetřeny mazacím tukem
3. Uzávěry dvířek ER musí být na trnový klíč 6x6 mm s min. hloubkou 20 mm
4. Pro stavbu piliřku budou použity VPC cihly o rozměru 24x11x7 cm v počtu cca 215
5. Za skříní SP5 a ER musí zůstat volný prostor pro protažení kabelů
6. Izolace proti vlhkosti bude provedena lepenkou AP/L - A 330H
7. Dvířka skříní budou natřena vrchním nátěrem šedé barvy a opatřena bleskem
8. Celý piliřek bude vyspárován cementovým potěrem