

Vážený žadateli,

Vašemu požadavku Ke změně rezervovaného příkonu pro odběrné místo

- změna příkonu ze dne 17.07.2009 lze vyhovět po
splnění následujících podmínek:

Elektrická přípojka, elektrická instalace, a provedení a umístění
měřicího zařízení odběrného místa musí

být v souladu s platnými ČSN, s "Pravidly provozování
distribuční soustavy", "Připojovacími
podmínkami PDS" a "Podmínkami distribuce elektřiny". Pravidla
provozování distribuční soustavy,

Připojovací podmínky a Podmínky distribuce elektřiny jsou
umístěny na www.cezdistribuce.cz.

Následující úpravy si zajistí žadatel na své náklady.

Připojení svodem do pojistkové skříně SP100 s nožovými
pojistkami. Měření bude

umístěno na místě přístupném pro odečet.

Pro přiznání sazby D45 musí být splněny podmínky Cenového
rozhodnutí ERU

č.10/2008 z 21.11.2008.

Typ měřicího zařízení: přímé NN.

Umístění měřicího zařízení: VNĚ BUDOVY

Jistič před elektroměrem (rezervovaný příkon) : 3 x
20,0 A .

Kategorie zákazníka: D

Jako jistič před elektroměrem bude použit jistič s vypínací
charakteristikou B podle technické normy

(ČSN EN 60898) s nezáměnným označením jmenovité hodnoty proudu
(např. zvláštní barva ovládací páčky).

Jistič před elektroměrem musí být konstrukčně uzpůsoben tak, aby
nebylo možno žádný z pólů
odděleně vypnout.

Úpravy elektroměrového rozvaděče, spojené s porušením plomby,
projednejte s našimi pracovníky na
zákaznické telefonní lince.

K uzavření smlouvy o připojení zařízení předložte tyto doklady a
informace:

- stanovisko PDS k žádosti o připojení
- žádost - smlouva o připojení zařízení pro odběrné místo ze sítě nn a žádost - smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nn oprávněnému zákazníkovi nebo žádost - smlouva o poskytnutí distribuce
- platná zpráva o revizi odběrného zařízení nebo žádost - smlouva o připojení pro odběrné místo ze sítě nn potvrzená firmou evidovanou u PDS
- revizní zprávu na přípojku nn
- občanský průkaz žadatele