

Dne 27.08.2008

Vážený žadateli,

Vašemu požadavku K připojení nového odběru pro odběrné místo Hudlice, Na Vršíčkách 96/2 ze dne 20.08.2008 lze vyhovět po splnění následujících podmínek:

Bude nutné provést úpravu (výstavbu) zařízení distribuční soustavy, jejímž investorem bude PDS. Úpravy zařízení distribuční soustavy budou provedeny následujícím způsobem:

Provede se výstavba kabelové skříně typu SS100, která bude umístěna u dotčeného pozemku, včetně její zasmyčkování do stávajícího podzemního distribučního el. vedení 0,4 kV (cca 5m). Nově vybudované zařízení distribuční soustavy zůstane v majetku provozovatele.

Elektrická přípojka, elektrická instalace, a provedení a umístění měřicího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s "Pravidly provozování distribuční soustavy", "Připojovacími podmínkami PDS" a "Podmínkami distribuce elektřiny". Pravidla provozování distribuční soustavy, Připojovací podmínky a Podmínky distribuce elektřiny jsou umístěny na www.cezdistribuce.cz. Následující úpravy si zajistí žadatel na své náklady.

Výstavba elektroměrového rozvaděče a hlavního domovního el. vedení.
Připojení bude provedeno z volné sady pojistkových spodků v kabelové skříně umístěné u dotčeného pozemku.

Typ měřicího zařízení: přímé NN.