

Prohlášení o shodě

vláknocementové ploché desky

CEMVIN

Výrobce : České dřevařské závody Praha, a.s.
Poupětova 3, 170 04 Praha 7
IČ: 00014010

Výrobní závod: Černousy 62, 464 01 Frýdlant

- * vláknocementové desky CEMVIN jsou vyrobené z cementu, perlitu, PVA vlákna a sulfátové buničiny, používají se ve stavebnictví a elektroprůmyslu
- * výrobek je v souladu s ČSN EN 12467 a s Technickými podmínkami výrobce TP 01/11
- * podle ČSN EN 12467 jsou zařazeny do kategorie A, třídy 3, úrovně mezní odchylky 1, neobsahují azbest (NT) a jsou nehořlavé - reakce na oheň A1 (dle protokolů č. 0004/2003 a PK1-01-07-065-C-0)
- * označení CE je v souladu s přílohou ZA ČSN EN 12467
- * výroba je řízena systémem managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009
- * deska Cemvin odolala účinkům elektrického oblouku ve smyslu normy ČSN 332000-5-52:1998 - ověření bylo provedeno akreditovanou zkušebnou - Zkratovnou, Zkušebnictvím a.s. Praha 9, Běchovice a je zaprotokolováno v zápisu o zkoušce č. 113 z 20.6.2012 (zkouška proběhla na desce Cemvin tl. 10 mm obloukovým zkratem na VN kabelu při parametrech: 6 kV, 25 kA, 50 Hz, 500 ms)

Osoba odpovědná za správnost tohoto prohlášení:

V Praze dne 25.7.2012

Ing. Tomáš Hrubec
předseda představenstva a.s.