

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ing. Ladislav Havel
zástupce ředitele odboru
elektroenergetiky a teplárenství
Na Františku 32
110 15 Praha 1

Č.j.
12403/01 – 32/K-278/01

Vyřizuje / e-mail
Ing. Jitka Vichová
vicjit@mmr.cz

Linka
2486 2280

V Praze dne
3.07.2001

Věc : Žádost o stanovisko k vyhlášce č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, § 45 odst. 6

Vážený pane inženýre,

k Vaší žádosti, dopisem č.j. 24528/01/5250 ze dne 22.05.2001, o výklad ustanovení § 45 odst. 6 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, týkajícího se pojmu „hlavní vypínač elektrické energie“ pro stavbu, sdělujeme :

Za hlavní vypínač elektrické energie ve smyslu ustanovení § 45 odst. 6 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, lze považovat také hlavní domovní pojistkovou (kabelová skříň) – viz ČSN 33 3320, pokud splňuje podmínku trvalé přístupnosti a viditelného trvalého označení. Odpojitelné místo stavby může být provedeno i jiným způsobem, např. vn vypínačem, nn vypínačem, výkonovými pojistkami nebo jističem, za současného splnění uvedené podmínky.

JUDr. Václava Koukalová
ředitelka odboru stavebního řádu