



kompresorovna

STÁVAJÍCÍ KABELOVÁ TRASA K NH3 KOMPRESORŮM  
+R200-WL250: 2x 1-CYKY 3x150+70  
+R200-WL251: 3x 1-CYKY 3x120+50  
ULOŽENO NA KABELOVÉM ROŠTU NA STĚNĚ

VN rozvodna 22 kV

STÁVAJÍCÍ KABELOVÁ TRASA 5x 1-AYKY 3x240+120  
ULOŽENO V KABELOVÉM KANÁLKU V PODLAŽE

STÁVAJÍCÍ KABELOVÝ PROPOJ MEZI +RS4 A +R  
KABELY ULOŽENY V KANÁLE V PODLAŽE

+R200

+RS4

NN rozvodna 0,4 kV

Rozváděč RM

stávající hlavní rozváděč +RS

připojnicový most

+T4  
22/0,4 kV  
1000 kVA  
aTO394

+T3  
22/0,4 kV  
1000 kVA

+T2  
22/0,4 kV  
1000 kVA

+T1  
22/0,4 kV  
1000 kVA

kabelové  
koncovky

kabelové  
koncovky

kabelové  
koncovky

připojnice

připojnice

připojnice

připojnice

připojnice

VN 27

VN 44

823

spojka

měření

T 3

T 2

T 1

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8

vývod

přívod  
T 3

spojka

vývod

přívod  
T 2

spojka

vývod

přívod  
T 1