

E.ON Česká republika, s.r.o.
Správa distribuční sítě
F.A. Gerstnera 2151/6
370 01 České Budějovice
www.eon.cz

T 800 77 33 22
info@eon.cz

Brno, 7. 9. 2018

Nesoulad hlavního jističe s typem měření

Vážený zákazníku,

oznamujeme Vám, že na Vašem odběrném místě

bylo kontrolou naším pracovníkem zjištěno, že jmenovitá hodnota hlavního jističe 3x 100A neodpovídá instalovanému typu měření. Měření s hodnotou hlavního jističe nad 80 A musí být realizováno pomocí nepřímého měření typu B a měření s hodnotou hlavního jističe do 80 A musí být realizováno pomocí přímého měření typu C.

Dovolujeme si Vás proto vyzvat k provedení úprav výše uvedeného odběrného místa a to v souladu s „Požadavky na umístění, provedení a zapojení měřících souprav u zákazníků a malých výroben s připojovaným výkonem do 250 kW připojených k elektrické síti nízkého napětí“, které můžete nalézt na našich internetových stránkách www.eon-distribuce.cz, v sekci Formuláře a návody, části Elektřina - Předpisy (Ostatní dokumenty) a dále v Pravidlech provozování distribuční soustavy, konkrétně v příloze č. 5 - Fakturační měření.

Navrhujeme Vám provést jednu z následujících úprav:

- a) Snížení jmenovité hodnoty hlavního jističe před elektroměrem pod 80 A včetně

Snížením rezervovaného příkonu zároveň ušetříte na poplatcích za distribuci. Je třeba pouze vyměnit stávající jištění za hlavní jistič o konkrétní jmenovité hodnotě do 80 A dle domluvy, např. s Vaším elektrikářem. Nejdříve si prosím podejte žádost o připojení z důvodu snížení rezervovaného příkonu. Využít můžete online formulář na stránkách www.eon-distribuce.cz.

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
České Budějovice 7
370 01 České Budějovice
Společnost je zapsána v
Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v
Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 25733591

b) Úpravu rozvaděče pro zapojení nepřímého měření (měření typu B) při ponechání stávající hodnoty hlavního jističe

V tomto případě si prosím nejdříve podejte žádost o připojení z důvodu změny charakteru odběru (technická změna na odběrném místě). Využít můžete online formulář na stránkách www.eon-distribuce.cz. Následně bude třeba upravit rozvaděč pro zapojení nepřímého měření dle domluvy, např. s Vaším elektrikářem.

V obou případech je nutné uzavřít novou Smlouvu o připojení se správnou hodnotou hlavního jističe i typem měření a v době úprav nahlásit odploombování elektroměrového rozvaděče.

Pro bližší informace k uzavření Smlouvy o připojení a řešení této situace kontaktujte zdarma naši zákaznickou linku na čísle 800 77 33 22, nebo na e-mail: info@eon.cz.

Nabízíme Vám možnost projednat nezbytné technické úpravy na e-mailové adrese sprava.mereni@eon.cz. K provedení úprav můžete využít například naše alianční partnery (více informací můžete najít na internetové adrese: www.eon.cz/cs/domacnosti/sluzby/aliancni-partneri.shtml).

Požadovanou úpravu zajistěte nejpozději do 30. 11. 2018

Ve výše zmiňovaných souvislostech Vás upozorňujeme na ustanovení § 28 odst. 2), písm. d) energetického zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle něhož mají zákazníci povinnost udržovat svá odběrná elektrická zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám.

Děkujeme za pochopení.

S přátelským pozdravem

E.ON Distribuce, a.s.

zastoupená společností E.ON Česká republika, s.r.o.