

LEGENDA MATERIÁLŮ	
	Rostlý terén
	Kamenivo
	Železobetonová konstrukce

MATERIÁL

BETON: C20/25


Základové pásy vystuženy 4x R Ø12mm + Třmeny R Ø6mm po 300mm
Základové sloupky vystuženy 4x R Ø10mm + Třmeny R Ø6mm po 300mm

OCEL: B 500B (10505(R))

Navrženo dle ČSN EN 1992-1-1

POZNÁMKY

- Po provedení výkopů se provede přehutnění základové spáry a její stabilizace vrstvou zeminy
- Pásy se betonují přímo do výkopu
- Podzemní část sloupků se betonuje do tvárnic ztraceného bednění 300x500mm, nadzemní část do bednění kruhového průřezu
- Při ukládání betonu je nutné řádné vibrování



±0,000 = 412,770 m.n.m Bpv

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ?	VYPRACOVAL Ing. Martin Kresta	ČÍSLO VÝKRESU 07	
OBJEDNATEL manželé Krestovi		STUPEŇ DURSP	DATUM duben 2018
STAVEBNÍ OBJEKT SO 01		FORMÁT A4 2	MĚŘITKO 1:50
NÁZEV VÝKRESU Půdorys základů		NÁZEV STAVBY NOVOSTAVBA RD MANŽELŮ KRESTOVÝCH	