TABULKA MÍSTNOSTÍ		
č.	místnost	strop
Společné prostory		
3.0.1	Chodba	štuková omítka
3.0.2	Komora	štuková omítka
3.0.3	Úklid	štuková omítka
Byt č. 3.1		
3.1.1	Chodba	SDK podhled
3.1.2	Ložnice	SDK podhled
3.1.3	Koupelna	SDK podhled
3.1.4	WC	SDK podhled
3.1.5	Ob.pokoj +KK	SDK podhled
3.1.6	Pokoj (patro)	SDK podhled
Byt č. 3.2		
3.2.1	Chodba	SDK podhled
3.2.2	Pokoj	SDK podhled
3.2.3	WC	SDK podhled
3.2.4	Koupelna	SDK podhled
3.2.5	Spíž	SDK podhled
3.2.6	Ob.pokoj +KK	SDK podhled
3.2.7	Pokoj	SDK podhled
3.2.8	Pokoj	SDK podhled

LEGENDA POUŽITÝCH ZNAČEK:

- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ č.1, 10A/230V, ABB 3558A-06940B IP44, ZAPUŠTĚNÝ
- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ č.1, 10A/230V, ABB 3559-A01345
- SPÍNAČ SÉRIOVÝ č.5, 10A/230V, ABB 3559-A05345
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ č.6, 10A/230V, ABB 3559-A06345
- PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ DVOJITÝ č.6+6 (6+1), 10A/230V, ABB 3559-A53345
- PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ č.7, 10A/230V, ABB 3559-A07345
- SPÍNAČ DVOJPÓLOVÝ č.2, 10A/230V, ABB 3559-A02345
- SVORKOVNICE PĚTIPÓLOVÁ S KRYTEM, ABB 3938A-A106 B
- OVLADAČ ZAPÍNACÍ (TLAČÍTKO), 10A/230V, ABB 3559-A91345
- OVLADAČ ZAPÍNACÍ (TLAČÍTKO), 10A/230V, ABB 3559-A91345 S ORIENTAČNÍM PODSVÍCENÍ
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 2P+PE, 16A/230V, ABB 5519-A02357B, IP40
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 2P+PE, 16A/230V, ABB 5519A-A02357B, IP40 VE SPOL. RÁMEČKU
- ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ S NATOČENOU DUTINOU 2x2P+PE, 16A/230V, ABB 5513A-C02357B, IP40
- ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ 2P+PE, 16A/230V, ABB 5599A-A02357B, IP40 S OCHRANOU PROTI PŘEPĚTÍ
- ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ S NATOČENOU DUTINOU 2x2P+PE, ABB 5593A-C02357B, IP40 S OCHRANOU PROTI PŘEPĚTÍ
- SVORKOVNICE PĚTIPÓLOVÁ S KRYTEM 3938-A106B S VÝVODEM CYSY-J5x2,5mm2
- SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ PŘISAZENÉ, VŠEOBECNÁ ZNAČKA
- SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ PŘISAZENÉ URČENÉ PRO MONTÁŽ DO KOUPELEN
- VOLNÝ VÝVOD UKONČENÝ SVORKOVNICÍ PRO OSAZENÍ KOUPELNOVÉ SESTAVY
- SVÍTIDLO PŘISAZENÉ BRS KO375V2, 27W, LED, MODUS
- SVÍTIDLO PŘISAZENÉ BRS KO375V2/NDNZ (S NOUZOVÝM MODULEM), 27W, LED, MODUS
- SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ NÁSTĚNNÉ, VŠEOBECNÁ ZNAČKA
- VOLNÝ KABELOVÝ VÝVOD 230V UKONČENÝ SVORKOVNICÍ
- SVÍTIDLO NOUZOVÉ S VLASTNÍM ZDROJEM A PIKTOGRAMEM UDÁVAJÍCÍM SMĚR ÚNIKU
- PŘISAZENÝ VENTILÁTOR S ČASOVÝM DOBĚHEM A EL. ŽALUZÍ
- KOUŘOVÝ HLÁSIČ ARGUS MTN547120/S47119, SCHNEIDER
- RB ROZVÁDĚČ BYTOVÝ OKRUHOVÝ DLE SPECIFIKACE
- RE ROZVÁDĚČ ELEKTROMĚROVÝ DLE SPECIFIKACE
- HDS 217 STÁVAJÍCÍ HDS
- RPO SKŘÍŇ RPO/PVP1P/V SE SVODIČEM DVM TN-C 255
- RMM ROZVÁDĚČ MULTIMEDIÁLNÍ DLE VÝBĚRU ZHOTOVITELE
- MET HLAVNÍ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE V KRABICI KO125
- MÍSTO S PROVEDENÍM OCHRANNÉHO POSPOJENÍ NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
- (1100) POŽADOVANÁ VÝŠKA INSTALACE PŘÍSTROJŮ (SPODNÍ OKRAJ)
- SDRUŽENÁ KABELOVÁ TRASA
- STOUPAJÍCÍ, KLESAJÍCÍ A PRŮBĚŽNÉ VEDENÍ

DOPORUČENÉ VÝŠKY OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ OBYTNÉ MÍSTNOSTI



DOPORUČENÉ VÝŠKY OSAZENÍ PŘÍSTROJŮ KUCHYŇ, KOUPELNA



LEGENDA POUŽITÝCH KABELŮ:

- ZÁSUVKOVÉ OKRUHY, CYKY-J3x2,5mm2
- ZT ELEKTRICKÁ TROUBA, CYKY-J3x2,5mm2
- ZM MYČKA NÁDOBÍ, CYKY-J3x2,5mm2
- ZP PRAČKA, CYKY-J3x2,5mm2
- ZS SUŠIČKA, CYKY-J3x2,5mm2
- ZL LEDNICE, CYKY-J3x2,5mm2
- ZMT MIKROVLNNÁ TROUBA, CYKY-J3x1,5mm2
- ZTZ(TZ) ELEKTRICKÝ TOPNÝ ŽEBŘÍK, CYKY-J3x1,5mm2
- EVD ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA, CYKY-J5x2,5mm2
- SIGNÁL HDO, CYKY-J3x1,5mm2
- RB NAPÁJENÍ "RB", CYKY-J5x10mm2
- RSP NAPÁJENÍ "RSP", CYKY-J5x10mm2
- RTM NAPÁJENÍ "RTM", CYKY-J5x6mm2
- RMM MULTIMEDIÁLNÍ ROZVÁDĚČ RMM, CYKY-J3x2,5mm2
- RE NAPÁJENÍ "RE", CYKY-J4x70mm2
- ventilátor NAPÁJENÍ VENTILÁTORU, CYKY-J5x1,5mm2

LEGENDA POUŽITÝCH VODIČŮ:

- ZEMNIČ – SKŘÍŇ RPO, FeZn10
- SKŘÍŇ RPO – SVORKOVNICE MET, CYA70mm2 ZŽ
- SVORKOVNICE MET – ROZVÁDĚČ RE, CYA70mm2 ZŽ
- SVORKOVNICE MET – BYTOVÉ ROZVÁDĚČE, CYA10mm2 ZŽ
- SVORKOVNICE MET – ROZVÁDĚČ RTM, CYA6mm2 ZŽ
- SVORKOVNICE MET – ROZVÁDĚČ RSP, CYA10mm2 ZŽ
- SVORKOVNICE MET – ROZVÁDĚČ RMM, CY6mm2 ZŽ
- SVORKOVNICE MET – STOŽÁR STA, CYA16mm2 ZŽ
- BYTOVÝ ROZVÁDĚČ – TOPENÍ KOUPELNA, CY6mm2 ZŽ
- BYTOVÝ ROZVÁDĚČ – VANA, CY6mm2 ZŽ
- BYTOVÝ ROZVÁDĚČ – SPRCHOVÝ KOUT, CY6mm2 ZŽ

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N stř. 230V/400V, TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
DLE ČSN 2000-4-41 ed.3

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PEN stř. 230V/400V, TN-C
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
DLE ČSN 2000-4-41 ed.3

Vypracoval	Zodp. projektant	Elektroprojekt Pavel Horský
PAVEL HORSKÝ		Kpt. Nálepky 898, 441 01 Podbořany Tel. 721 141 602, email: horac@podborany.cz www.seversvrcech.cz
Investor		
Akce: REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU	Datum	04/2022
	č. zakázky	2022014
	Měřítko	1:50
	Formát	A1
Obsah výkresu: ELEKTROINSTALACE 3.NP	č. výkresu	D1.4.e-04
		Paré