



Typ kamery FLIR T360_ Western **Vztažný bod (°C)** 50°C

Datum snímku 3.9.2015 10:52:32 **Zatížení (A)** 1840A

Jméno snímku IR_3674.jpg **Zatížení (%)** 58%

Emisivita 0,96 **Oteplení dt (°C)** 40

Oteplení dt (°C)

I=100% In

Odražená teplota 26,0 °C >100

Vzdálenost objektu 1,0 m

Transformátor T2, svorky NN, L1, L2

Oteplení na svorkách kabelů NN.

Klasifikace oteplení: kategorie III.

Vyhodnocení a doporučení uvedeno v protokolu o měření.

Popis

.....XXXXXX