

21. Přehled běžně prováděných činností a závaznost jednotlivých částí připojovacích podmínek

Podle tohoto přehledu posuzujeme každé odběrné místo. Pokud se na odběrném místě provádí více činností najednou, je nutné se řídit přísnějšími požadavky. Například při zvýšení hodnoty jističe s rekonstrukcí rozváděče je nutné dodržet podmínky pro rekonstrukci rozváděče. U některých činností naopak připojovací podmínky neřešíme.

| Typ činnosti na odběrném místě | Revizní zpráva nebo potvrzení elektroinstalační firmy (dle kap.18) | Přístupnost elektroměrových rozvaděčů (rozvaděč na veřejně přístupném místě na patě domu nebo na hranici pozemku) | Krycí plech elektroměrové části | Provedení elektro- měrového rozvaděče (materiál, konstrukce, police pro elektro- měr a HDO, výška umístění) | Provedení jističů (proudová charak- teristika, zkratová odolnost) | MTP (měřicí transformátory proudu) | Materiál, průřezy a barevné značení vodičů | Zapojení (podle typo- vých schémat pro jednot- livé sazby a odběry) |
|---|---|--|--|--|--|---|--|---|
| Nový odběr | Revizní zpráva | Podle připojovacích podmínek | Respektujeme pouze u stávajících skupinových rozváděčů v bytových domech | Podle připojovacích podmínek | Podle připojovacích podmínek | Hodnota podle smlouvy o připojení, provedení podle připojovacích podmínek | Podle připojovacích podmínek | Podle připojovacích podmínek |
| Rekonstrukce nebo výměna elektroměrového rozvaděče Výměna hlavního domovního vedení Zvýšení hodnoty hlavního jističe (bez změny typu měření) | Revizní zpráva | Podle připojovacích podmínek | Není povoleno | Podle připojovacích podmínek | Podle připojovacích podmínek | Podle připojovacích podmínek | Podle připojovacích podmínek | Podle připojovacích podmínek |
| | Revizní zpráva | Podle připojovacích podmínek | Není povoleno | Podle připojovacích podmínek | Podle připojovacích podmínek | Podle připojovacích podmínek | Podle připojovacích podmínek | Podle připojovacích podmínek |
| | Revizní zpráva | Připouštíme stávající stav | Připouštíme stávající stav | Podle připojovacích podmínek | Podle připojovacích podmínek | Hodnota podle smlouvy o připojení, provedení podle připojovacích podmínek | Podle připojovacích podmínek | Podle připojovacích podmínek |
| Snížení hodnoty hlavního jističe (bez změny typu měření) | Potvrzení el.inst. firmy | Připouštíme stávající stav | Připouštíme stávající stav | Podle připojovacích podmínek | Podle připojovacích podmínek | Hodnota podle smlouvy o připojení, provedení podle připojovacích podmínek | Podle připojovacích podmínek | Podle připojovacích podmínek |
| Změna sazby z jednotarifní na dvoutarifní | Potvrzení el.inst. firmy | Připouštíme stávající stav | Připouštíme stávající stav | Podle připojovacích podmínek | Podle připojovacích podmínek | Hodnota podle smlouvy o připojení, provedení podle připojovacích podmínek | Podle připojovacích podmínek | Podle připojovacích podmínek |
| Změna sazby z dvoutarifní na jednotarifní | Ne | Připouštíme stávající stav | Připouštíme stávající stav | Připouštíme stávající stav | Podle připojovacích podmínek | Hodnota podle smlouvy o připojení, provedení podle připojovacích podmínek | Podle připojovacích podmínek | Podle připojovacích podmínek |
| Připojení výroby nebo mikrozd- roje s přetokem | Revizní zpráva | Připouštíme stávající stav, pokud je v místě mobilní signál | Není povoleno | Podle připojovacích podmínek | Podle připojovacích podmínek | Hodnota podle smlouvy o připojení, provedení podle připojovacích podmínek | Podle připojovacích podmínek | Podle připojovacích podmínek |
| Připojení mikrozdroje ve zjednodušeném režimu (bez přetoku) | Revizní zpráva | Připouštíme stávající stav, pokud je v místě mobilní signál | Není povoleno | Podle připojovacích podmínek | Podle připojovacích podmínek | Hodnota podle smlouvy o připojení, provedení podle připojovacích podmínek | Podle připojovacích podmínek | Podle připojovacích podmínek |
| Sdílení elektřiny v rámci ČR | Revizní zpráva | Připouštíme stávající stav, pokud je v místě mobilní signál | Není povoleno | Podle připojovacích podmínek | Podle připojovacích podmínek | Hodnota podle smlouvy o připojení, provedení podle připojovacích podmínek | Podle připojovacích podmínek | Podle připojovacích podmínek |
| Změna na nepřímé měření (zvýšení hodnoty hlavního jističe nad 80A) | Revizní zpráva | Připouštíme stávající stav, pokud je v místě mobilní signál | Není povoleno | Podle připojovacích podmínek | Podle připojovacích podmínek | Hodnota podle smlouvy o připojení, provedení podle připojovacích podmínek | Podle připojovacích podmínek | Podle připojovacích podmínek |
| Změna na přímé měření (snížení hodnoty hlavního jističe do 80A) | Revizní zpráva | Připouštíme stávající stav | Není povoleno | Podle připojovacích podmínek | Podle připojovacích podmínek | - | Podle připojovacích podmínek | Podle připojovacích podmínek |
| Měření na prání / Spotřeba pod palcem | Ne | Připouštíme stávající stav, pokud je v místě mobilní signál | Není povoleno | Podle připojovacích podmínek | Podle připojovacích podmínek | Hodnota podle smlouvy o připojení, provedení podle připojovacích podmínek | Podle připojovacích podmínek | Podle připojovacích podmínek |
| Demontáž elektroměru na žádost zákazníka | Ne | Neřešíme | Neřešíme | Neřešíme | Neřešíme | Neřešíme | Neřešíme | Neřešíme |
| Cejch elektroměru (periodická výměna přístroje) | Ne | Neřešíme | Neřešíme | Neřešíme | Neřešíme | Neřešíme | Neřešíme | Neřešíme |
| Výměna vadného přístroje (poru- cha elektroměru nebo HDO) | Ne | Neřešíme | Neřešíme | Neřešíme | Neřešíme | Neřešíme | Neřešíme | Neřešíme |
| Oprava poškozených přístrojů v elektroměrovém rozváděči (např výměna hl. jističe při poruše)* | Ne | Neřešíme | Neřešíme | Neřešíme | Neřešíme* | Neřešíme* | Neřešíme* | Neřešíme |

* nové zařízení instalované do ER při opravě musí splňovat připojovací podmínky