

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 05.06.2025

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2006

Číslo zákazníka/projektu.: Drobné výpočty / RD

Projektant/montážní firma:

Společnost: ROTREKL s.r.o.


Název: bez okapu

Ulice: Babice nad Svitavou 194

PSČ: 664 01

Telefon: 777731686

Desstne distance 14



Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: Drobné výpočty

Jméno: Lukáš

Ulice:

PSČ: --

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: IV

Proudové zatížení: 100 kA

k_m - Izolační hodnota k_m : 0.5

Úroveň potenciálu: -1 m

Projekt:

Číslo projektu: RD

Název projektu:

Ulice:

PSČ: CZ--