





Kabelové rozvody zajišťujících funkci a ovládání zařízení sloužících k požárnímu zabezpečení staveb		Druh vodiče nabo kabelu			Kabel nkt cables
		I	II	III	
a)	Domácí rozhlas podle ČSN 73 0802, evakuační rozhlas podle ČSN 73 0831, zařízení pro akustický signál vyhlášení poplachu podle ČSN 73 0833, nouzový zvukový systém podle ČSN EN 60849	x	x*)	x	NOPOVIC® 1-CXKH-V dle TP-NKT 04/09 
b)	Nouzové a protipanické osvětlení	x	x*)	x	
c)	Osvětlení chráněných únikových cest a zásahových cest		x	x	
d)	Evakuační a požární výtahy	x	x*)	x	
e)	Větrání únikových cest		x	x	
f)	Stabilní hasicí zařízení	x	x*)	x	
g)	Elektrická požární signalizace	x	x*)	x	
h)	Zařízení pro odvod kouře a tepla	x	x*)	x	
i)	Posilovací čerpadla požárního vodovodu	x	x*)	x	
Kabelové rozvody v prostorech požárních úseků vybraných druhů staveb		I	II	III	
	Zdravotnická zařízení:				
	1. jesle		x		NOPOVIC® 1-CXKH-R dle TP-NKT 03/09 
a)	2. lůžková oddělení nemocnic		x	x	NOPOVIC® 1-CXKH-V dle TP-NKT 04/09 
	3. JIP, ARO, operační sály		x	x	
	4. lůžkové části zařízení sociální péče		x	x	
b)	Stavby s vnitřními shromažďovacími prostory (např. školy, divadla, kina, kryté haly, kongresové sály, nákupní střediska, výstavní prostory):				NOPOVIC® 1-CXKH-R dle TP-NKT 03/09 
	1. shromažďovací prostor		x		
	2. prostory, ve kterých se pohybují návštěvníci		x		
c)	Stavby pro bydlení (mimo rodinné domy):				
	1. komunikační prostory		x		
d)	Stavby pro ubytování více než 20 osob (např. hotely, internáty, lázně, koleje, ubytovny apod.):				
	1. společné prostory (haly, recepce, jídelny, menzy, restaurace)		x		

**Vysvětlivky:** I – kabel B2ca, I – kabel B2ca,s1,d0, III – kabel funkční při požáru (se stanovenou požární odolností), \*) – v případech umístění v chráněných únikových cestách